



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice

Nr. 28489 din 06.09.2013

Clarificari 1

Referitor la achizitia directa publicata pe site-ul propriu:

„Refacere sistem rutier pe Drum Uzinal Oradea”

1. Intrebare

La articolul 7 – 503284 – beton asfaltic BA16, cantitatea corespunzatoare pentru grosimea de 7cm este 0,165 to/mp, conform Indicator Norme Deviz D1981, deci:

- $1556,38 \text{ mp} \times 0,165 \text{ to/mp} = 256,8 \text{ to}$.

Va rugam sa ne comunicati daca cantitatea de 166,53 tone se va inlocui cu cantitatea de 256,8 to, atat la art.7 cat si la art.8 TRA01A.

1. Raspuns

Cantitatea de 166,53 tone se va inlocui cu cantitatea de 256,8 to, atat la art.7 cat si la art.8 TRA01A.

2. Intrebare

La articolul 5 – 2600311 – emulsie bitum, cantitatea corespunzatoare pentru 1mp ete 1kg, rezulta:

- $1556,38 \text{ mp} \times 1,0 = 1556 \text{ kg}$.

Va rugam sa ne comunicati daca cantitatea de 15560 kg se va inlocui cu cantitatea de 1556 kg.

2. Raspuns

La articolul 5 – 2600311– emulsie bitum, cantitatea de 15560 kg se va inlocui cu cantitatea de 1556 kg.

Director General
ing. Ovidiu GAVRA

Şef Comp. Achiziții Publice
ing. Vivianne SAVA

Sava

SV/ML

