



# S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: [apacanal@apaoradea.ro](mailto:apacanal@apaoradea.ro)

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice  
Nr. 19438 din 13.06.2014

## Clarificari 5

Referitor la achizitia directă privind execuție lucrări: „**Reabilitare rețea de apă pe Pod Ferdinand – Piața Unirii**”, în urma solicitărilor operatorilor economici, următoarele clarificări transmise de proiectantul lucrării:

### 1. Intrebare:

In clarificarea 4 cu numarul 18690 din data de 12.06.2014, pentru devizul 5104 s-a raspuns ca tuburile de fonta ductila sa fie clasa K9.

Acest sistem de clasa nu mai este utilizat de cativa ani. Am luat legatura cu mai multi furnizori si raspunsul acestora este ca aceasta clasa nu se utilizeaza din anul 2010, deci nu ne pot oferta in baza acestor caracteristici.

Se folosesc caracteristicile de presiune ale tevii C40?!

### 1. Răspuns:

–Tuburile de fontă ductilă vor fi conform EN545/ISO2531, cu minim acelasi regim de protectie, caracteristici de presiune si sistem de îmbinare TYTON ca si cele din clasa K9.