



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice
Nr. 24929 din 06.07.2016

Clarificări 1

Referitor la achiziția privind lucrarea de execuție: „**Extindere rețea canalizare menajeră pe str. Ioan Ciordăș mun. Oradea**”

În urma solicitărilor operatorilor economici, vă transmitem următorul răspuns la clarificări, dat de proiectantul lucrării:

Întrebare 1:

Având în vedere că în listele cu cantități de lucrări „*Canalizare menajera-67ml*” și „*Racord canal-42 ml, 11buc*”, apare articolul „8500006 –Capac camin compozit”, vă rugăm să defalcați articolul de mai sus, întrucât la caminele de la rețeaua de canalizare se folosește un tip de capac, iar pentru camine de racord se folosește alt tip de capac. Totodată vă rugăm să specificați materialul capacului folosit la caminele de racord.

Răspuns 1:

La obiectul „Canalizare menajeră – 67ml” capacele de cămin vor fi din material compozit pentru trafic greu de 40 to (2 buc. conf. Art. 19), iar la obiectul „Racord canal 42 ml – 11 buc” capacele vor fi din material compozit pentru trafic ușor pt. 125kN (11 buc. conf. Art. 15) (conform catalog de produse Wavin sau echivalent).

Întrebare 2:

În lista cu cantități de lucrări „*Racord canal-42 ml, 11buc*” la articolele nr.16 și nr. 18, apare *piesa B.A. B250 suport capac* precum *placa beton armat B250*, vă rugăm să specificați dacă este dublata cantitatea de plăci de beton aferente caminelor de racord.

Răspuns 2:

Cantitatea de plăci de beton armat B250 se va oferta numai odată, conform art. nr.16 (respectiv art. nr. 18) deoarece art. nr. 12 – ACD01L1 și art. nr. 17 ACD06A1 sunt reduse cu 100% la materiale.

Întrebare 3:

Vă rugăm să permiteți înlocuirea distanțelor de transport cu distanțe proprii de la furnizori.

Răspuns 3:

Nu se acceptă.

Întrebare 4:

Referitor la Fisa de date, Modul de prezentare a propunerii financiare se solicita la punctul h) evidentierea valorii utilajelor si echipamentelor tehnologice, cu montaj si independente , inclusiv a dotarilor aferente lucrarii a carei dobandire face obiectul achizitiei publice, dupa caz.Va rugam sa clarificati acest punct, deoarece in cadrul documentatiei de atribuire nu se regasesc utilaje si echipamente tehnologice.

Răspuns 4:

Nu este cazul.

Întrebare 5:

Referitor la Fisa de date, Modul de prezentare a propunerii financiare se solicita "pentru materialele si echipamentele utilizate la executia lucrarii se vor prezenta certificate de calitate,garantie si declaratii de conformitate", va rugam sa clarificati daca acestea se vor prezenta la licitatie sau in momentul executiei lucrarilor, avand in vedere ca certificatele de garantie se emit doar in momentul achizitionarii materialelor.

Răspuns 5:

După semnarea contractului.

Întrebare 6:

Referitor la Fisa de date, Modul de prezentare a propunerii tehnice la punctul d) se solicita fisele tehnice date de producator pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., completate cu corespondenta propunerii tehnice avand specificatiile tehnice impuse prin proiectul tehnic. Va rugam sa clarificati acest

punct, deoarece in cadrul documentatiei de atribuire nu se regasesc fise tehnice pentru utilaje si echipamente.

Răspuns 6:

Pentru utilaje și echipamente nu este cazul.

Pentru materialele principale – țevi, fittinguri, cămine, capace pt. cămine, etc. – se vor prezenta fișele tehnice.

Întrebare 7:

In Formularul nr.15.1. si in Invitatie de participare la achizitia directa, apare organizare de santier. Va rugam sa clarificati cum va fi ofertata aceasta, ca liste de cantitati sau doar ca procent in devizul general si sa specificati daca aceasta nu trebuie sa depaseasca valoarea de 240,10 lei fara TVA , cat este mentionat in Invitatie de participare.

Răspuns 7:

Organizarea de șantier reprezintă % din C+M.

Toate lucrările de organizare de șantier ofertate vor fi decontate pe baza unui deviz ofertă inclus în oferta de bază a lucrărilor, după caz.

Întrebare 8:

Va rugam sa clarificati daca teava pentru canalizarea menajera este compacta sau multistrat, deoarece nu este specificat acest detaliu in memoriul tehnic.

Răspuns 8:

Teava pentru canalizare menajeră va fi de PVC SN8 Dn 250 la canalizare, respectiv PVC SN8 Dn 160 la racorduri.

Întrebare 9:

Avand in vedere ca la introducerea listelor de cantitati apar diferente fata de extrasele postate, va rugam sa acceptati listele de consumuri de resurse (material, manopera, utilaj si transport) asa cum reies din programul de devize fara a modifica continutul normelor si cantitatile din documentatia de atribuire.

Răspuns 9:

Se acceptă.

Întrebare 10:

Va rugam sa clarificati unde sunt cuprinse in listele de cantitati piesa Y si cele doua coturi de pe conducta de racord Dn160, regasite pe plansa "Detaliu racord".Daca nu au fost cuprinse, va rugam sa precizati unde se vor oferta acestea.

Răspuns 10:

Detaliu racord Dn160 este un detaliu tip care indică un mod de realizare tehnic corect, adaptabil la situațiile din teren. Piese se vor oferta în devizul "Racord canal 42 ml – 11 buc" prin adăugarea materialelor, astfel:

art. 26. Piesă Y de 45 Dn 250/160 – 11 buc.;

art. 27. Cot 45 Dn160 – 22 buc.