



# S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: [apacanal@apaoradea.ro](mailto:apacanal@apaoradea.ro)

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice  
Nr. 39417 din 24.10.2016

## Clarificări 1

Referitor la achiziția privind lucrarea de execuție: „**REABILITARE CLĂDIRE STAȚIE DE POMPARE TINCA**”

În urma solicitărilor operatorilor economici, vă transmitem următorul răspuns la clarificări, dat de proiectantul lucrării:

### Întrebare 1:

Va rugam sa prezentati reteta urmatoarelor articole:

Devizul Arhitectura:

- 4. CE01A1
- 6. IZF03A1
- 8. IZF03A2
- 10. IZF10F
- 16. ATD39XB

### Răspuns 1:

Rețeta articolelor solicitate sunt anexate prezentei.

### Întrebare 2:

Va rugam sa permiteti asimilarea articolului nr. 71 CE15B1 devizul Arhitectura cu aplicarea sporului de -100% avand in vedere ca materialul necesar este prevazut la articolul nr. 72 „Glaf interior din aluminiu vopsit maro 15 cm”

### Răspuns 2:

Da, se permite.

### Întrebare 3:

Va rugam sa precizati daca se va sterge din reteta articolului nr. 1 EA01A3 devizul Electrice materialul “Tub izolat tip i.p. (bergman) 18 stas 6990” avand in vedere ca la articolul nr. 2 este prevazut materialul “Tub PVC montat ingropat d=20 mm”

### Răspuns 3:

Da.

**Întrebare 4:**

Va rugam sa prezentati fisa tehnica pentru materialul prevazut la articolul nr. 18 „Ventilator axial 200 mc/h cu jaluzele actionate de servomotor” din devizul Ventilare.

**Răspuns 4:**

Se regăsește anexată prezentei clarificări.

**Întrebare 5:**

Va rugam sa prezentati fisa tehnica pentru materialul prevazut la articolul nr. 19 „Tablou de comanda cu timer, senzor de prezenta” din devizul Ventilare.

**Răspuns 5:**

Se regăsește anexată prezentei clarificări.

**Întrebare 6:**

Va rugam sa permiteti asimilarea articolului nr. 8 ACD04B1 devizul Canalizare menajera cu aplicarea sporului de -100% mat avand in vedere ca materialul necesar este prevazut la articolul nr. 9 „Camin de vizitare PE Dn 400” de asemenea va rugam sa mentionati ce inaltimea va avea caminul de vizitare.

**Răspuns 6:**

Atașat prezentei regăsiți listele de cantități de lucrări refăcute pentru Canalizare menajeră.

**Întrebare 7:**

Va rugam sa clarificati ce anume se transporta la articolul nr. 13 TRA01A30 din devizul Canalizare menajera.

**Răspuns 7:**

Listele refăcute se regăsesc anexate.

**Întrebare 8:**

Va rugam sa clarificati ce cantitate se va oferta la articolul nr. 9 SD14A1 devizul Retea apa, deoarece in listele de cantitati nu este mentionata cantitatea.

**Răspuns 8:**

Cantitate: 1 buc.

**Întrebare 9:**

Va rugam sa clarificati ce anume se transporta la articolul nr. 11 TRA01A30 din devizul Retea apa.

**Răspuns 9:**

La art. 11 – TRA01A30 se transportă pământ.

**Întrebare 10:**

Va rugam sa prezentati fisele tehnice pentru echipamentele „Centrala termica electrica 24 kw” , „Boiler electric 120 L ”,

**Răspuns 10:**

Se regăsesc anexate prezentei clarificări.

**Întrebare 11:**

Va rugam sa clarificati ce capacitate va avea rezervorul vidanjabil avand in vedere ca pe lista de echipamente este mentionat „Rezervor vidanjabil etans din beton armat de 10 mc diametrul 230 cm exterior, inaltime 310 cm”, iar pe plansa 5/Is este mentionat ca rezervorul va avea 7 mc.

**Răspuns 11:**

Capacitatea rezervorului vidanjabil etanș este de 7 mc, menționat și-n Formularul F2.

**Întrebare 12:**

Referitor la distantele de transport va rugam sa permiteti inlocuirea acestora cu distante reale de la furnizori.

**Răspuns 12:**

Nu se acceptă.

**Întrebare 13:**

Utilaje – lipsă Fișe tehnice utilaje și echipamente tehnologice

**Răspuns 13:**

Se regăsesc anexate prezentei clarificări.

**Director General  
ing. Ovidiu GAVRA**

**Șef Comp. Achiziții Publice  
ing. Vivianne SAVA**