



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice
Nr. 3999 din 08.02.2016

Clarificări 2

Referitor la achiziția privind lucrarea de execuție: „**Reabilitare rețea apă și branșamente strada I. B. Deleanu, comuna Sânmartin, județul Bihor**”.

În urma solicitărilor operatorilor economici, vă transmitem următoarele clarificări:

Lista cu cantități de lucrări “**Branșamente**”

Întrebare 1 :

1. Privitor la specificațiile tehnice pentru contoarele de apă, vă rugăm să ne transmiteți dacă în afară de contoarele care au șurub de reglaj sunt acceptate și contoarele de branșament cu totalizator uscat, monojet, Q3 = 4mc/h, raport Q3/Q1 = 160 fără șurub de reglaj ?

Răspuns 1 :

Nu se acceptă. Se respectă cerințele minimale din Invitația de participare.

Întrebare 2 :

2. Dacă, contoarele trebuie echipate obligatoriu cu modul de transmitere a datelor la distanță, vă rog sa ne transmiteți care este fișa tehnică aferentă modulelor radio?

Răspuns 2 :

A se vedea Răspuns nr. 3 din Clarificarea nr. 1/3652/03.02.2016.

Protocolul de comunicare este Sensus RF. În acest sens se va face dovada deținerii acestui protocol.