



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON



E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice

Nr. 14780 din 09.05.2017

Clarificări 1

Referitor la achiziția privind lucrarea de execuție:

- „Reabilitare rețea de apă cu branșamente existente pe str. Fluierașului și Sturzului, Mun. Oradea” - LOT 1
- și
- „Extindere rețea de apă cu branșamente pe str. Mărgelelor, Mun. Oradea” - LOT 2

În urma solicitărilor operatorilor economici, vă transmitem următorul răspuns la clarificări, dat de proiectantul lucrării:

1.Întrebare:

1. Strada Fluierașului:

În devizul “Rețea apă” avem art. 1.27. AcA14E+ Sudură cap la cap fitting...3buc. în rețeta căruia la codul de material 20019943 sunt două tipuri de material (2 buc.-teu egal pe100 dn.110 sdr17 și 1buc.-teu redus pe100 dn.110/90 sdr17). Având în vedere faptul că aceste două materiale au prețuri diferite, vă rugăm să revizuiți rețeta acestui articol, astfel încât cele două materiale să fie separate.

1.Răspuns :

În devizul “Rețea apă”, art. 1.27. AcA14E+ Sudură cap la cap fitting...3buc, codul de material poz 1.27.1-20019943 teu apa/gaz pe100 d110 sdr 17(2buc.-teu egal pe100 dn.110 sdr17 și 1buc.-teu redus pe100 dn.110/90 sdr17), se va putea oferta ca si procurare in doua pozitii distincte si anume, 2 buc teu egal 110 si 1 buc teu redus 110/90.

2.Întrebare:

2. Strada Sturzului:

În devizul “Rețea apă” avem art. 1.27. AcA14E+ Sudură cap la cap fitting...2buc. în rețeta căruia la codul de material 20019943 sunt două tipuri de material (1buc.-teu egal pe100 dn.110 sdr17 și 1buc.-teu redus pe100 dn.110/90 sdr17). Având în vedere faptul că aceste două materiale au prețuri diferite, vă rugăm să revizuiți rețeta acestui articol, astfel încât cele două materiale să fie separate.

2.Răspuns :

În devizul “Rețea apă”, art. 1.27. AcA14E+ Sudură cap la cap fitting...3buc, codul de material poz 1.27.1-20019943 teu apa/gaz pe100 dn.110 sdr 17(1buc.-teu egal pe100 dn.110 sdr17 și 1buc.-teu

redus pe100 dn.110/90 sdr17), se va putea oferta ca si procurare in doua pozitii distincte si anume, 1 buc teu egal 110 si 1 buc teu redus 110/90.

3.Întrebare:

3. Strada Mărgelilor:

Referitor la devizul “Branșament tip 1- pentru 14 buc” cantitățile din acest deviz sunt pentru 9 buc.

Vă rugăm să ne comunicați dacă sunt 14 buc. sau 9 buc.

3.Răspuns :

Se vor oferta 9 bucati, conform liste de cantitati si plansa 2/AC.