



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice

Nr. 2352 din 25.01.2017

Clarificări 1

Referitor la achiziția directă privind: „**Serviciu de întocmire documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de gospodărire a apelor privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare pentru localitatea Calea Mare, comuna Lăzăreni, județul Bihor**”.

În urma solicitărilor operatorilor economici, vă transmitem următoarele clarificări :

Întrebare 1 :

Conform invitației de participare la achiziția directă, înregistrată cu nr. 1387 / 17.01.2017, obiectul achiziției este „Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de gospodărire a apelor privind serviciul de alimentare cu apă pentru localitatea Calea Mare, comuna Lazareni, județul Bihor”.

Conform ord. 799 / 2012, art. 6, se precizează: „Emitentul avizului sau autorizației de gospodărire a apelor poate solicita completarea documentației și cu alte date pe care le considera necesare: studii de impact, studii de inundabilitate, studii hidrogeologice și hidrologice etc.”

Din vastă experiență acumulată, în cei aproape 6 ani de activitate, în întocmirea documentațiilor tehnice pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor pentru sisteme publice de alimentare cu apă, vă informăm că la documentație trebuie anexat și Studiu hidrogeologic de delimitare a zonei de protecție sanitară pentru sursa de alimentare cu apă.

Având în vedere cele menționate și interesul nostru de a vă transmite o ofertă corectă, vă rugăm să ne precizați dacă oferta pentru întocmirea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor trebuie să cuprindă și costurile pentru întocmirea Studiului hidrogeologic de delimitare a zonei de protecție sanitară sau acest studiu va fi pus la dispoziția ofertantului câștigător de către Autoritatea Contractată.

Totodată vă rugăm să ne precizați care este debitul de apă furnizat de sursa de apă a sistemului de alimentare cu apă a localității Calea Mare.

Răspuns 1 :

1. Oferta va fi pentru **întocmirea Documentației tehnice** care stă la baza solicitării autorizației de gospodărire a apelor. *Studiu hidrogeologic privind fundamentarea și dimensionarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică* există și este instituit atât pentru sursa de alimentare cu apă (Uzina de apă nr. 4 - din Oradea) cât și pentru rezervorul de **înmagazinare** din Calea Mare, conf. HG nr. 930/2005. Acesta nu va fi pus la dispoziție ofertantului câștigător, deoarece nu este cazul.
2. Debitul de apă furnizat către localitatea Calea Mare, **în luna decembrie 2016** a fost – 348,80 mc.