



# S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: [apacanal@apaoradea.ro](mailto:apacanal@apaoradea.ro)

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice

Nr. 19542 din 14.06.2018

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ

Prin prezenta solicităm oferta de preț in vederea achiziționarii una bucata - **SURSĂ NEÎNTRERUPTIBILĂ UPS**, necesară pentru remedierea problemelor apărute in sistemul de automatizare si de control SCADA, din cadrul Stației de Epurare Oradea, conform specificațiilor tehnice de mai jos:

### SPECIFICAȚII TEHNICE SURSĂ NEÎNTRERUPTIBILĂ UPS:

| Caracteristică                    | Cerință minimă   | da/nu | Observații |
|-----------------------------------|--|-------|------------|
| șasiu                             | montabil in rack de 19" înălțime maxim 3U  |       |            |
| putere nominală:                  | minim 3000VA (2800W)   |       |            |
| tensiune nominală intrare:        | monofazat 220V (230V)  |       |            |
| tensiune nominală ieșire:         | monofazat 220V (230V)  |       |            |
| frecvență nominală ieșire:        | 50 Hz  |       |            |
| conectori output:                 | minim 8 x IEC 320 C13<br>minim 1 x IEC 320 C19   |       |            |
| timp transfer AC-DC la bypass     | maxim 0 ms   |       |            |
| cabinet pentru baterii            | Integrat   |       |            |
| tipul de baterii                  | fără mentenanță  |       |            |
| încărcător baterii                | Integrate  |       |            |
| avertizare acustică la erori      | da; la mod baterie, baterii slabe,<br>suprasarcină, eroare   |       |            |
| management și monitorizare        | interfață Web, avertizare prin e-mail,<br>SNMP   |       |            |
| interfata retea:                  | 10/100Base-T Ethernet  |       |            |
| protecții                         | împotriva fluctuațiilor sau căderilor de<br>tensiune<br>împotriva modificărilor de frecvență<br>împotriva zgomotelor apărute pe rețeaua<br>electrică |       |            |
| condiții ambientale de lucru      | temperatura între 0-40 °C<br>umiditate între 20-85%  |       |            |
| buton de oprire în caz de urgență | existent   |       |            |
| garanție                          | minim 24 de luni   |       |            |

**Persoana de contact:** ing. Robert JUDEA – telefon : 0728/116.420.

**Valoarea estimată a achiziției:** 8.000,00 lei fără TVA.

**Criteriul de atribuire:** prețul cel mai scăzut

**Modul de finalizare a achiziției directe:** încheierea unui contract de furnizare/comanda. Câștigătorul achiziției directe va introduce în catalogul electronic al achizițiilor publice de pe SEAP oferta câștigătoare, pentru a putea finaliza achiziția.

**Termenul de livrare:** Specificați termenul de livrare al produselor.

**Termenul de garanție:** Specificați termenul de garanție al produselor.

**Produsul la livrare va fi însoțit de:**

- Declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție.

**Oferta financiară** va fi DDP – S.C. Compania de Apa Oradea S.A., Magazia nr. 6 - str. Barcăului nr. 202, Oradea, cod poștal: 410257 - telefon 0259/454.677

Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Plata cu O.P. la 30 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către achizitor.

Oferta va fi depusă în plic închis și sigilat cu mențiunea ofertă „**Sursă neîntreruptibilă UPS**” la secretariatul S.C. Compania de Apă Oradea S.A, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, până la data de **20.06.2018, ora 15<sup>30</sup>**, având perioada de valabilitate de **60 zile** de la data limită de depunere a ofertelor.

Vă mulțumim pentru colaborare.