



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON



E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice

Nr. 50562 din 20.11.2019

Clarificări 1

Referitor la achiziția directă privind *Convertizoare de frecvență cu montaj, punere în funcțiune și integrare în sistemul SCADA existent la Stația de pompare apă uzată str. Densusianu Oradea*, vă transmitem următorul răspuns la solicitarea de clarificări:

Intrebare 1

Este un proiect nou sau se înlocuiesc două convertizoare defecte

Raspuns 1

În Stația de pompare apă uzată str. Densusianu Oradea se înlocuiesc și se upgradează două convertizoare de frecvență;

Intrebare 2

Care este gradul IP necesar? Aceste echipamente se pot livra cu IP 21 respectiv IP54

Raspuns 2

Gradul IP necesar este IP 54;

Intrebare 3

Prin aceste convertizoare se acționează o frână?

Raspuns 3

Prin convertizoarele solicitate se vor acționa trei electropompe existente în Stația de pompare apă uzată.

Facem și următoarele completări

Precizăm că va fi obligatorie modificarea softului în PLC de tip Eaton.

Contractul ce se va încheia este un contract de furnizare cu montaj și punere în funcțiune, inclusiv integrarea în sistemul Scada de tip Visualdesigner 7.1, existent în Stația de Epurare Oradea.