

HP 5h8 / 20.04.2021

de Mircea

	Punct de lucru Tinca	NOTĂ INTERNĂ	Nr. înreg. 10.138
			Data: 30.03.2021

Aprobat
Director Tehnic
ing.Cristian POPA



CAIET DE SARCINI

Produsul: Instalatie de clorinare pentru tratarea apei potabile cu clor gazos

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către ofertant, propunerea tehnică. În documentația tehnică se va prezenta FIȘA produsului oferit cu datele tehnice și constructive.

FIȘA TEHNICĂ

DENUMIRE PRODUS : Instalatie de clorinare pentru tratarea apei potabile cu clor gazos
Cantitate: 1 buc

COD CPV:452324305

CERINTE TEHNICE: Cerintele tehnice minimale sunt prevazute in tabelul de mai jos

"INSTALATIE DE CLORINARE CU CLOR GAZOS "		1 buc
CERINTE TEHNICE MINIMALE		MOD DE ÎNDEPLINIRE
1) capacitatea de dozare	5-200[g/h]	
2) precizia de dozare	Max 4% din valoarea nominala	
3) conectare butelie	1" - DIN 477	
4) semnalizare optica a lipsei de clor in instalatie	da	
5) sistem de siguranta si conducta de evacuare a clorului in afara statiei	da	
6) Instalatie de dozare montata pe teava colectoare	da	
7) Teava colectoare incalzita	da	
8) Instalatie de dozare cu comutare automata pentru asigurarea alimentarii continue cu clor	da	
9) Ejector cu supapa de siguranta pentru contrapresiune	da	
10) Pompa booster cu corp inox	1A+1R	
11) Unitate automata dozare clor gazos functie de clorul rezidual din apa cu posibilitate incadrare in SCADA	da	
12) Detector clor gazos	da	
13) Sistem de avertizare scapari clor	da	
14) Ventilator axial montat in perete	da	
15) Tablou electric de comanda a tuturor echipamentelor	da	
CERINTE SPECIFICE		
-manometru vacuum -pt. masurarea presiunii in butelia de clor;	da	

Notă – montajul se va realiza in interiorul unui container asigurat de catre beneficiar

Containerul dispune de 3 compartimente :

-comp.1= 1.4 m x 2.5m

-comp.2= 1.4 m x 1.2 m(grup sanitar)

-culoar = 1 m x 3.8 m

*Statia de
pompare Bee,
Ucuis*

LO/LO

Alte solicitari:

- Siguranta in exploatare;
- Durata de viata indelungata ;
- Greutate mica si volum redus al componentelor ;
- Operare simpla, pretentii minime de supraveghere si intretinere .

Nota: Atasat ofertei se vor prezenta specificatiile tehnice(Fisa tehnica),agrementul tehnic aferent produselor, aviz sanitar eliberat in conformitate cu reglementarile emise de Ministerul Sanatatii inclusiv o mostra tip imagine(poza) inclusiv producatorul si marca

LIVRAREA PRODUSELOR:

Produsele se vor livra si monta in termen de 30 zile de la semnarea contractului.
Montajul se va realiza in termenul contractual la 15 zile lucrătoare de la data solicitării scrise a beneficiarului.

Modul de intocmire a ofertei financiare :

Nr. crt.	Denumire	Cantitate	Pret (lei fara TVA)
1.	Instalatie clorinare cu clor gazos	1 buc.	
2.	Montaj	1 buc	
3.	Punere in functiune	1 buc	
4.	Instruire Personal	2 pers	

CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Prețul cel mai scăzut pe total achiziție

TERMENUL DE GARANTIE AL PRODUSELOR

- 24 luni de la data punerii in functiune
- Piese schimb si service asigurat in perioada de garantie

Cerințele din Caietul de sarcini vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini (Documentația de Atribuire).

Sursa de finantare:Plan dotari Olcea 2021

Pret estimativ: 50 000 RON + TVA

Întocmit
ing. László ÖNÜT