



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909
Tel secretariat: 004 0259 435 051
Fax : 004 0259 432 576
CUI: RO 54760
J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500
Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro
Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice

Nr. 973 din 14.01.2021

Clarificări 1

Referitor la achiziția directă privind serviciu proiectare : „*Înlocuire rețea de apă, rețea de canalizare menajeră și pluvială pe str. Libertății din municipiul Oradea*”

În urma solicitărilor operatorilor economici, vă transmitem raspunsul la clarificări :

Întrebare 1

CONTINUT SOLICITARE

1. Vă rugăm să specificați cine achită taxele pentru obținerea avizelor, acordurilor aferente Certificatului de Urbanism.
2. Conform Notei Conceptuale „burlanele existente se vor reabilita și se vor racorda la gurile de scurgere”. Având în vedere că burlanele coboară pe zidul frontal al clădirilor, vor exista puncte de preluare prin trotuar racordate la gurile de scurgere. Vă rugăm să ne specificați ce înțelegeți prin reabilitarea burlanelor, se referă și la partea existentă pe clădire?
3. La ce se referă Planșa nr. 2 publicată pe site?

Raspuns 1

1. Certificatul de urbanism, Avizele conform certificatului de urbanism și Autorizația de construire se vor obține de CAO pe baza documentațiilor întocmite de proiectant. Costurile aferente obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor vor fi suportate de către beneficiar.
2. Apa meteorică de pe suprafața acoperișurilor va fi preluată de către canalizarea proiectată prin intermediul burlanelor existente. Burlanele se vor racorda la gurile de scurgere, la căminele aferente canalizării sau la rigolele prefabricate proiectate, **după caz** în zona cotei trotuarului.
3. Nu se ține cont de planșa 2.

Intrebare 2:

CONTINUT SOLICITARE:

1. În documentația pusă la dispoziție de către Compania de Apă Oradea există o planșă **IP 569 11 01 2021 Planșa 2**, care prevede înlocuirea rețelelor de apă și pe alte străzi decât pe strada Libertății. Vă rugăm să clarificați această situație.
2. Va rugam sa precizati in sarcina cui intra verificarea proiectului

Raspuns.2

1. Conform ”Notei de fundamentare”, verificarea proiectului cade în sarcina prestatorului de servicii, prin intermediul unui verficator independent
2. Nu se ține cont de planșa 2.